

T.C.  
İSTANBUL İLİ  
KADIKÖY İLÇESİ

Yapı Kontrol Müdürlüğü  
Beton ve Zemin Laboratuvarı

**BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU**

1. Proje Adı: Caferağa Mah. Rıza Paşa Sok. 1116 ada, 34	2. Mal Sahibi: LERZAN TUNA VE HISS.
3. Yüklenici: pafta, 28 parsel GÖKÖZ İNŞAAT	4. Numuneyi Alan: Yapı Kontrol Müdürlüğü Beton ve Zemin Laboratuvarı
5. Beton fabrikası: DENİZ YAPI(MİLTAS)	6. Katkı cinsi, kullanım % si -
7. Taze beton sıcaklığı(C):	8. Taze betonda hava % si -
9. Taze beton çökmesi:(cm)	10. Getirilen numune cinsi ve boyutları: 15X15X15 KÜP
11. Beton sınıfı( $f_{ck}$ ) ve standart numune cinsi: C35 15X15X15 KÜ	12. Her.....m <sup>2</sup> betonu temsilen ....adet numune alınacaktır.

13. KULLANILAN AGREGA	Ç1(1.çakıl): / mm; Ç2(2.çakıl) / mm; Ç3(3.çakıl) / mm
FRAKSİYONLARI(mm)	K1(1.kum): / mm; K2(2.kum) / mm; K3(3.kum) / mm

14. 1 m <sup>3</sup> BETON KARIŞIM ORANLARI:	Çimento: kg; Su/Çim. : ; Ç1/Çim. =
	Ç2/Çim. = ; Ç3/Çim. = ; K1/Çim. = ; K2/Çim. = ; K3/Çim. =

15. BETON ÜRETİM -TAŞIMA.YERLEŞTİRME-SIKIŞTIRMA VE NUMUNE ALMA KOŞULLARI:

16. NUMUNELERİN LABORATUARA GETİRİLMEDEN ÖNCE BEKLETİLDİĞİ KOŞULLAR:  
(28 günlük 15\*15\*15 cm.lik küp için)

17. SARTNAME LİMITLERİ ( TS 13515 Ek B:1/Haziran 2014 ) :  $f_i$ :41 N/mm<sup>2</sup>  $n \geq 5$  ise  $f_{cm}$ : 46 N/mm<sup>2</sup>  $2 > n > 4$  ise  $f_{cm}$ : 46 N/mm<sup>2</sup>

BETON NUMUNELERİN					DAYANIM (N/mm <sup>2</sup> )	
İRSALİYE NO	NUM NO	PROJEDEKİ YERİ	ALINIŞ TARİHİ	DENEY TARİHİ VEYA YAŞI (GÜN)	GELEN NUM	STANDART NUM
264168	1	TEMEL	16.09.2015	23.09.2015(7)	29,70	32,2
264187	2		16.09.2015	23.09.2015(7)	30,60	
264189	3		16.09.2015	23.09.2015(7)	30,40	
ORTALAMA MUKAVEMET					30,23	
264168	G1	TEMEL	16.09.2015	14.10.2015(28)	43,50	42,85
			16.09.2015	14.10.2015(28)	42,20	
264187	G2		16.09.2015	14.10.2015(28)	46,40	45,65
			16.09.2015	14.10.2015(28)	44,90	
264189	G3		16.09.2015	14.10.2015(28)	41,00	43,30
			16.09.2015	14.10.2015(28)	45,60	
ORTALAMA MUKAVEMET					43,93	

AÇIKLAMALAR: 1) Numuneler laboratuara geldiği andan test edildiği ana kadar .... Su kürüne.....tutulmuştur.  
2)Yukarıda belirtilen onyediyi bilgi .....aittir.  
3)Toplam numune ...DOKUZ..adet, test edilen numune...DOKUZ...adettir.

Menekşe PERDİ  
Deney Sorumlusu

Berna OYGUÇ  
Laboratuvar Birim Yöneticisi

*(Signature)*