

T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

17./02/2016

Sayı : 68246331 -6664/2470042


Konu:RAPOR İNCELEME SONUÇLARI

YAPI DENETİM BÜROSUNA

İLGİ : 08.02.2016 Tarihli ve 6664/2470042 sayılı Dilekçe

Caferağa Mah. 34 pafta, 1116 ada, 28 parselde yapılan konut inşaatı işine ait beton sonuçları incelenmiş olup, 12.08.2015 2015/2318173 tarihli ve onaylı statik proje beton mukavemeti C30'dur. Kadıköy belediyesi beton zemin laboratuvarı sonuçlarına göre temel yapı elemanları uygundur ve bakanlık onaylı yetkili laboratuvarın idareye sunmuş olduğu raporlarda 1. kat kolon perde tabliye, 2. kat kolon perde tabliye, 3. kat kolon perde tabliye, 4. kat kolon perde tabliye yapı elemanları için sonuçlar projesine uygun olduğu görülmüştür.

Bilgilerinizi rica ederim.

EK: İlke Yapı denetim Beton sonuçları
:Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Lab. Beton SonuçlarıBerna OYGUÇ
Beton Zemin Lab. Şefi
Kadıköy Belediye Başkanlığı,Hasanpaşa34722 İSTANBUL TR
Tel:+90 216 542 50 00/1651-1652

Laboratuvar: Tel:+90 216 327 83 50 Fax: +90 216 327 64 90

Elektronik Ağ:www.kadikoy.bel.tr