

Evrak Tarih : 25.12.2018 21:51:48

Cem Ural



T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

7/20

Sayı : 68246331-310,99-E,106691
Konu : Beton Raporları Uygunluk Onayı

İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

Hasanpaşa Mah., Sarayardı, --, - No : 104/2, 34722, Kadıköy-İSTANBUL

İlgi: 17/12/2018 tarihli ve 99555 sayılı yazınız.

Caferağa Mah. 21 pafta, 112 ada, 49 parselde yapılan konut inşaatı işine ait beton sonuçları incelenmiş olup, Müdürlüğümüz sonuçlarına göre temel yapı elemanı uygundur ve Bakanlık onaylı yetkili laboratuvarın idareye sunmuş olduğu raporlarda temel, bodrum kat perde, bodrum kat otopark kısmı tavan, bodrum kat bina kısmı tavan, zemin kat kolon tavan elemanları için proje mukavemetini sağladığı görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederim.

Feyza GÜR BAYKARA
Yapı Kontrol Müdürü
*Elektronik İmzalanmıştır.

Ek: Beton Basınç Dayanım Deneyi Raporu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi <http://www.kadikoy.bel.tr/ebelgesorgulama> adresinden, 106691 doküman no. ve 050510AC80B8 sorgulama kodu ya da sağdaki karekod ile yapılabilir.



Forn F000010

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy-İSTANBUL
Telefon: 02165425000 dhl.1357(*) Kep: kadikoybelediyesi@hs01.kep.tr
e-posta: yazi_isleri@kadikoy.bel.tr internet adresi: <http://www.kadikoy.bel.tr>

Bilgi için:
Murat SARIŞEN