

T.C.
İSTANBUL İLİ
KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI

İleri standart: TS 13515

Mal Sahibi : NURAN GÜLER

Denetim Firması : ZİRVE YAPİ DENETİM LTD. ŞTİ.

Pafta / Ada / Parsel : 17 / 12 / 78

1.KRİTER

İki veya üç transmiksera ait deney sonuçlarının aritmetik ortalamasının ise $f_{ck} + 1$ ' den büyük veya eşit olması gerekmektedir.

2.KRİTER

Her transmikserden alınacak en az 2 adet numunenin kırım sonuçlarının aritmetik ortalaması tek deney sonucu olarak kabul edilir ve bu deney sonucunun $f_{ck} - 4$ ' den büyük veya eşit olması gerekmektedir.

DÖKÜLEN KISIM	LABORATUVAR SONUCU	1.KRİTER	2.KRİTER	UYGUNLUK		
KUYU TEMEL 1&3	36,5	G1 = 36	36	45+1≤ 36	45-4≤ 36	1. VE 2. KRİTERE UYGUN DEĞİLDİR
KUYU TEMEL 1&3	36					
KUYU TEMEL 1&3	35,5					
KUYU TEMEL 2-4-5	42,3	G1 = 47,067	47,4833	45+1≤ 47,483	45-4≤ 47,067	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
KUYU TEMEL 2-4-5	42,3					
KUYU TEMEL 2-4-5	50,3					
KUYU TEMEL 2-4-5	48,8	G2 = 47,9	47,9	45+1≤ 47,483	45-4≤ 47,9	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
KUYU TEMEL 2-4-5	48,5					
KUYU TEMEL 2-4-5	47,5					
KUYU TEMEL 2-4-5	47,7	G1 = 43,85	46,1042	45+1≤ 46,104	45-4≤ 43,85	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
TEMEL	40,6					
TEMEL	41,4					
TEMEL	48,2	G2 = 41	46,1042	45+1≤ 46,104	45-4≤ 41	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
TEMEL	45,2					
TEMEL	36,7					
TEMEL	41,9	G3 = 52,9	46,1042	45+1≤ 46,104	45-4≤ 52,9	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
TEMEL	44,4					
TEMEL	51,8					
TEMEL	56,1	G4 = 46,667	46,667	45+1≤ 46,104	45-4≤ 46,667	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
TEMEL	50,8					
TEMEL	53,6					
TEMEL	40,7	G1 = 59,967	58,6833	45+1≤ 58,683	45-4≤ 59,967	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
2.BODRUM PERDE	45,7					
2.BODRUM PERDE	61,3					
2.BODRUM PERDE	63,9	G2 = 57,4	58,6833	45+1≤ 58,683	45-4≤ 57,4	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
2.BODRUM PERDE	54,7					
2.BODRUM PERDE	56,8					
2.BODRUM PERDE	54,7	G1 = 57,4	54,5556	45+1≤ 54,556	45-4≤ 57,4	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
2.BODRUM PERDE	60,7					
2.BODRUM PERDE	53,9					
2.BODRUM TABLİYE	58,2	G2 = 56,2	54,5556	45+1≤ 54,556	45-4≤ 56,2	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
2.BODRUM TABLİYE	60,1					
2.BODRUM TABLİYE	58,6					
2.BODRUM TABLİYE	54,7	G3 = 50,067	50,067	45+1≤ 54,556	45-4≤ 50,067	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
2.BODRUM TABLİYE	55,3					
2.BODRUM TABLİYE	48,1					
2.BODRUM TABLİYE	51,1	G1 = 53,7	56,0667	45+1≤ 56,067	45-4≤ 53,7	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
2.BODRUM TABLİYE	51					
1.BODRUM PERDE	55,2					
1.BODRUM PERDE	47,5	G2 = 58,433	58,433	45+1≤ 56,067	45-4≤ 58,433	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
1.BODRUM PERDE	58,4					
1.BODRUM PERDE	60					
1.BODRUM PERDE	59,3	G1 = 53,467	53,8778	45+1≤ 53,878	45-4≤ 53,467	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
1.BODRUM PERDE	56					
1.BODRUM PERDE	53,9					
1.BODRUM KOLON+TABLİYE	53,4	G2 = 54,5	53,8778	45+1≤ 53,878	45-4≤ 54,5	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
1.BODRUM KOLON+TABLİYE	53,1					
1.BODRUM KOLON+TABLİYE	53,1					
1.BODRUM KOLON+TABLİYE	54,2	G3 = 53,667	53,667	45+1≤ 53,878	45-4≤ 53,667	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
1.BODRUM KOLON+TABLİYE	57,9					
1.BODRUM KOLON+TABLİYE	53,4					
1.BODRUM KOLON+TABLİYE	53,1	G1 = 62	61,5556	45+1≤ 61,556	45-4≤ 62	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
1.BODRUM KOLON+TABLİYE	59,7					
1.BODRUM KOLON+TABLİYE	50,2					
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	60	G2 = 59,667	61,5556	45+1≤ 61,556	45-4≤ 59,667	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	61					
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	65					
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	63,5	G3 = 63	63	45+1≤ 61,556	45-4≤ 63	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	62					
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	63,5					
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	63,5	G1 = 51,167	56,5	45+1≤ 56,5	45-4≤ 51,167	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	63					
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	63					
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	63,5	G2 = 62,5	62,5	45+1≤ 56,5	45-4≤ 62,5	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	62,5					
ZEMİN KAT KOLON TABLİYE	62,5					
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	53	G3 = 55,833	55,833	45+1≤ 56,5	45-4≤ 55,833	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	47,5					
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	53					
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	65	G1 = 54,5	53	45+1≤ 53	45-4≤ 54,5	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	53					
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	64					
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	58,5	G2 = 48,333	48,333	45+1≤ 53	45-4≤ 48,333	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	53,5					
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	56,5					
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	57,5	G3 = 56,167	56,167	45+1≤ 53	45-4≤ 56,167	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
1.KAT KOLON PERDE TABLİYE	57,5					
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	53					
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	58	G1 = 60,333	60,333	45+1≤ 56,722	45-4≤ 60,333	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	52,5					
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	53					
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	39,5	G2 = 52,167	56,7222	45+1≤ 56,722	45-4≤ 52,167	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	52,5					
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	57					
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	60	G3 = 57,667	57,667	45+1≤ 56,722	45-4≤ 57,667	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	51,5					
2.KAT KOLON PERDE TABLİYE	58					
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	58	G1 = 52,167	52,167	45+1≤ 56,722	45-4≤ 52,167	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	61,5					
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	61,5					
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	61,5	G2 = 52,167	52,167	45+1≤ 56,722	45-4≤ 52,167	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	58					
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	51,5					
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	47	G3 = 57,667	57,667	45+1≤ 56,722	45-4≤ 57,667	1. VE 2. KRİTERE UYGUNDUR
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	63					
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	59,5					
3.KAT KOLON PERDE TABLİYE	50,5					

ZİRVE YAPİ DENETİM LTD. ŞTİ.
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
0 m r e d i t i o n . i s t a n b u l . t c
Tic. Sic. No: 270900 / Şişli / İstanbul / 0532 257 00 61
Gmranlık No: 298 / 066 3958