

YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yıbf No: 1485097

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : KADIKÖY
Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su : - / -
Yapının Adresi : CAFERAĞA MH. LEYLEK SK.NO:14 KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel No'ları : 30/140/36
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1410 / Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) :
Yapı Sahibi : ORKUNT KESİKBAŞ VE HİSS.
Yapı Müteahhidinin Adı : GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İTH.İHR. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, ZEMİN KAT KOLON TAVAN BETONU kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 27.06.2018 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi


Mimar

SELAHATTİN KAYAMAN




Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat

Mühendisi
OLCAY AKI



Proje ve Uyg. Den.

Makine Mühendisi
LOKMAN KOÇ



Proje ve Uyg. Den.

Elektrik Mühendisi

ERDAL ERDOĞRU




Kontrol Elemanı

MUHTAR ŞEFİK DİPŞAR



Yapı Müteahhit veya adına
Şantiye Şefi

GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İTH.İHR. VE
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, ZEMİN KAT KOLON TAVAN BETONU kat, kotunda


27.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen 50 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi

İnşaat Mühendisi

OLCAY AKI



Kontrol Elemanı


MUHTAR ŞEFİK DİPŞAR



Yapı Müteah. veya adına


Şantiye Şefi

GÖKÖZ
İNŞ.MÜH.BİL.İTH.İHR. VE



Laboratuvar

Teknisyeni



YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yibf No: 1485097

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : KADIKÖY
Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su : - / -
Yapının Adresi : CAFERAĞA MH. LEYLEK SK.NO:14 KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel No'ları : 30/140/36
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1410 / Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) :
Yapı Sahibi : ORKUNT KESİKBAŞ VE HİSS.
Yapı Mütahhidinin Adı : GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İTH.İHR. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **BODRUM KAT KOLON TAYAN** kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **13.16.2018** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi
Mimar
SELAHATTİN KAYAMAN



Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat
Mühendisi
OLCAY AKI



Proje ve Uyg. Den.
Makine Mühendisi
LOKMAN KOÇ



Proje ve Uyg. Den.
Elektrik Mühendisi
ERDAL ERDOĞRU



Kontrol Elemanı

MUHTAR ŞEFİK DİPŞAR



Yapı Mütahhit veya adına
Şantiye Şefi

GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İTH.İHR. VE
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.



BETON DÖKÜM TUTANAĞI


Yukarıda belirtilen yapının blok, **BODRUM KAT KOLON TAYAN** kat, kotunda

13.16.2018 tarihinde gerçekleştirilen **40** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metodlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi
İnşaat Mühendisi

OLCAY AKI



Kontrol Elemanı

MUHTAR ŞEFİK DİPŞAR




Yapı Mütah. veya adına
Şantiye Şefi

GÖKÖZ
İNŞ.MÜH.BİL.İTH.İHR. VE



Laboratuvar
Teknisyeni



YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yibf No: 1485097

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : KADIKÖY
Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su : - / -
Yapının Adresi : CAFERAĞA MH. LEYLEK SK.NO:14 KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel No'ları : 30/140/36
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1410 / Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) :
Yapı Sahibi : ORKUNT KESİKBAŞ VE HİSS.
Yapı Müteahhidinin Adı : GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İTH.İHR. VE SAN. TIC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **TEMEL** kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **29.5.2018** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Proje ve Uygulama Denetçisi
Mimar

SELAHATTİN KAYAMAN




Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat
Mühendisi

OLCAY AKI



Proje ve Uyg. Den.
Makine Mühendisi

LOKMAN KOC



Proje ve Uyg. Den.
Elektrik Mühendisi

ERDAL ERDOĞRU




Kontrol Elemanı

MUHTAR ŞEFİK DİPŞAR



Yapı Müteahhit veya adına
Şantiye Şefi

GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İTH.İHR. VE
SAN. TIC.LTD.ŞTİ.



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **TEMEL** kat, kotunda

30.5.2018 tarihinde gerçekleştirilen **170** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **15** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi
İnşaat Mühendisi

OLCAY AKI




Kontrol Elemanı

MUHTAR ŞEFİK DİPŞAR




Yapı Müteah. veya adına
Şantiye Şefi

GÖKÖZ
İNŞ.MÜH.BİL.İTH.İHR. VE



Laboratuvar
Teknisyeni





T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü



Murat Sarişen

Sayı :68246331-310.99
Konu :BETON SONUÇ RAPORLARI

9/20

İLKE YAPI DENETİM A.Ş.
Sarayardı Cd. Toprak İş Merkezi No:104 Kat:1 Hasanpaşa

İlgi : 30/10/2018 tarihli ve 79919 sayılı dilekçe

Caferağa Mah. 30 pafta, 140 ada, 36 parselde yapılan konut inşaatı işine ait beton sonuçları incelenmiş olup, Müdürlüğümüz sonuçlarına göre kazık, ana bina temel yapı elemanı uygun olup, Bakanlık onaylı yetkili laboratuvarın idareye sunmuş olduğu raporlarda kuyu temel, mini kazık, temel yapı elemanları için sonuçların projesini sağladığı ve bakanlık onaylı laboratuvarın almış olduğu karot basınç dayanımının bodrum kat kolon tavan, zemin kat kolon tavan yapı elemanları için proje mukavemetini sağladığı görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır
Y. Müh. Kemal HIŞMAN
Müdür V.

Ek:

- 1- GÖKÖZ 36 PARSEL (4 sayfa)
- 2- GÖKÖZ İNŞAAT - 36 PARSEL

31/10/2018 Mühendis
31/10/2018 İnşaat Mühendisi
31/10/2018 Büro Sorumlusu

Murat SARIŞEN
Günday MAZLUM
Menekşe PERDİ

Evrak Doğrulamak İçin: https://ebys.kadikoy.bel.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BENUBCEEJ

Adres: Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 34722 Kadıköy/İstanbul

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Murat SARIŞEN
Ünvanı: Mühendis

Telefon:216 542 50 00 Faks:2163459143

