

BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

LAB:NO/RAPOR NO B55-18/B55\_28-1 BRN No: 14250573 YİBF No: 1374022 Sayfa No : 1

Yapı Denetim Kuruluşu	İLKE YAPI DENETİM A.Ş.		
Yapı Sahibi (İşin Adı)	FİKRET KESKİN VE HİSS.		
Müteahhit Firma	GÖKÖZ İNŞ.MÜH.BİL.İHR.İTH. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.		
Şantiye Adresi	CAFERAĞA MH. HASIRCIBAŞI CD.NO:72 KADIKÖY		
Pafta - Ada - Parsel	19	69	
Numuneyi Alan	Emirhan SARIGÜL	Deneyi Yapan Emirhan SARIGÜL	

NUMUNE BİLGİLERİ



Alındığı Tarih	04.01.2018	Yapı Elemanı	4.NORMAL KAT KOLON PERDE TABLİYE					
Lab. Geliş Tarihi	05.01.2018	Slump Sınıfı	S3					
Numune Adedi (Adet)	9	Numunenin Cinsi	150x150x150 mm küp					
Hazır Beton Firması	BOĞAZIÇI BETON	Dökülen Beton Miktarı (m3)	60,0					
Beton Sınıfı	C35/45	Numunenin Bakım Tarzı	TS EN 12390-2' göre					
Mikser No	1	2	3	4	5	6	8	9
Ortam Sıcaklığı (°C)	14	14	14	14	14	14		
Beton Sıcaklığı (°C)	18	18	19	19	18	18		
Alınış Saati	13:00	13:00	13:45	13:45	15:20	15:20		
Slamp (mm)	14	14	15	15	14	14		
İrsaliye No	308255	308255	308256	308256	308258	308258		

YAPILAN DENEY SONUÇLARI

7 GÜNLÜK				28 GÜNLÜK			
Deney Tarihi		11.01.2018		Deney Tarihi		01.02.2018	
Mik. No	Basınç Dayanımı N/mm <sup>2</sup> (MPa)	Mik. No	Basınç Dayanımı N/mm <sup>2</sup> (MPa)	Mik. No	Basınç Dayanımı N/mm <sup>2</sup> (MPa)	Mik. No	Basınç Dayanımı N/mm <sup>2</sup> (MPa)
1	29	10		1,1	47,5	5,2	
2	28,8	11		1,2	46,8	6,1	
3	26,8	12		2,1	49,3	6,2	
4		13		2,2	48,3	7,1	
5		14		3,1	48,7	7,2	
6		15		3,2	49,8	8,1	
7		16		4,1		8,2	
8		17		4,2		9,1	
9		18		5,1		9,2	
<b>ORT :</b> 28,2				<b>ORT :</b> 48,4			
2-4 Mikser fcm ≥ fck + 1,0 N/mm <sup>2</sup> ,				5 ve daha fazla Mikserden fcm ≥ fck + 2,0 N/mm <sup>2</sup> fc(min) = (fck-4)			

Not ve Açıklamalar:

- \* Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18/02/2015 tarih ve 505 sayılı Lab. İzin Belgesine sahiptir.
- \* Bu rapor Laboratuvarımızın izni olmadan değiştirilemez ve kısmen çoğaltılamaz.
- \* Uygulanan Standartlar : TS EN 12350-1/2 - TS EN 12390-2/3 - TS EN 206 - TS 13515 VE TS EN206
- \* Deney sonuçları TS 13515 EK B1 'e göre değerlendirilmelidir.
- \* Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- \* Numunelerin ait olduğu yapı bölümü, temsil ettiği beton miktarı ve yapı bilgileri deneyi talep edenin beyanıdır.

<p><b>DENEYİ YAPAN</b></p>  <p>Emirhan SARIGÜL Lab. Temsilcisi</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p>  <p>Murat KABADAĞI Denetçi Müh Belge No:12381</p>
---	---

SITE MAH.EVREN SOK NO.67/A ÜMRANIYE/İST. TEL:0541 504 14 86 TEL:0507 951 05 34 mail: controlyapi@gmail.com  
DOKÜMAN NO : F - 73,YAYIN TARİHİ : 15.08.2014,REVİZYON TARİHİ : 15.12.2017,REVİZYON NO : 2015/01

