



T.C.  
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Sayı : E-68246331-115.02-1444069  
Konu : Beton Raporları Uygunluk Onayı

09.09.2022

DESTEK YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.

Bostancı Mah., Bağdat Cad., Ebru No : 483/10, Kadıköy-İSTANBUL

İlgi: 17.08.2022 tarih ve 1420908 sayılı dilekçeniz.

CAFERAĞA Mah. 19 pafta, 69 ada, 38 parselde yapılan konut inşaatı işine ait beton sonuçları incelenmiş olup, müdürlüğümüz sonuçlarına göre temel, zemin kat kolon tavan yapı elemanları uygundur ve Bakanlık onaylı yetkili laboratuvarın idareye sunmuş olduğu raporlarda temel, 2. bodrum perde, 2. bodrum tavan, 1. bodrum kolon tavan, zemin kat kolon tavan yapı elemanları için proje mukavemetini sağladığı görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederim.

Feyza GÜR BAYKARA  
Yapı Kontrol Müdürü

Ek: Beton Basınç Dayanım Deneyi Raporu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu:0D0510ACE59E Doküman No:1444069 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/kadikoy-belediyesi-ebys>

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy-İSTANBUL  
Telefon: 02165425000 dhl.1342(\*) Kep: kadikoybelediyesi@hs01.kep.tr  
e-posta: yazi.isleri@kadikoy.bel.tr internet  
adresi: <http://www.kadikoy.bel.tr>

Bilgi için  
Murat SARIŞEN

